



## VERBALE DI RILEVAZIONE

## TEMPERATURA IMPIANTO

Liceo Hoechst  
Via S. Spirito

data

12/12/18

ore 8/9,45

Il sottoscritto Sig. Roberto Rudi in qualità di ...Tecnico Manutentore.... in rappresentanza della Engie Servizi S.p.A., ha proceduto il giorno 12/12/18 al sopralluogo atto a rilevare le temperature interne degli ambienti sotto riportati distinti per rispettivo codice archibus.

Zona rilevata	Stanza, Piano	Temperatura rilevata	Firma Utilizzatore locale
AULA 205	P. Primo	21,0	
" " 207	P. Primo	21,0	
" 101	P. Torre	21,0	
" 105	P. Torre	13,2	
" 304	P. Secondo	22,0	

Data 12/12/18,

Firma Cliente.:

~~Rappresentante~~Rappresentante  
degli  
Studenti



VERBALE DI RILEVAZIONE  
TEMPERATURA IMPIANTO

data

Liceo CAPFANI

12/12/18

Per F. E. Scobaldi

ore 9,45/10,00

Il sottoscritto Sig. Corrado Toderchini in qualità di ... Tecnico Manutentore... in rappresentanza della Engie Servizi S.p.A., ha proceduto il giorno 12/12/18 al sopralluogo atto a rilevare le temperature interne degli ambienti sotto riportati distinti per rispettivo codice archibus.

Zona rilevata	Stanza, Piano	Temperatura rilevata	Firma Utilizzatore locale
AULA 104	P. PRIMO	20,0	
AULA 312	P. TERZO	22,0	
LABORATORIO	P. QUARTO	20,0	
AULA 201	P. SECONDO	21,0	
LABORATORIO - ARTI	P. " "	22,0	

Data 12/12/18,

Firma Cliente.:

Montefanovi (rappresentante  
di istituto)